

De: Charles BUCQUET
Envoyé: mardi 6 mars 2018 19:50
À: la.minais@laposte.net

Objet: IBEM autocontrôle combustion bois
 Bonjour Mme ISIDORE, M. CHAURE,

Faisant suite à notre visite de ce jour, vous trouverez ci dessous les 2 contrôles effectués en février.
 En complément j'ai ajouté :

Valeur mesurée	Unité	VLE	13/12/2016 12:00	20/12/2017 00:00	09/02/2018 10:16	14/02/2018 09:39
			APAVE	IDEX	IDEX	WEISS
O2	%			8.90	8.70	9.80
CO2	%			11.70	11.90	10.80
CO	ppm			17.00	17.00	
NO	ppm			162.00	116.00	
NOx	ppm			170.00	122.00	
SO2	ppm			5.00	0.00	
T gaz	°C			146.50	174.10	201.10
T amb	°C			18.50	17.40	12.90
CO	mg / Nm3 à 6% O2	250	37.00	26.34	26.00	
NO	mg / Nm3 à 6% O2			251.03	191.00	
NOx	mg / Nm3 à 6% O2	525	282.00	263.43	307.00	
SO2	mg / Nm3 à 6% O2	225	0.90	7.75	0.00	
COV non méthaniques	mg / Nm3 à 6% O2	50	2.00			
Poussière totales	mg / Nm3 à 6% O2	50	16.60			
CO	mg / Nm3 à 11% O2					69.00
NO	mg / Nm3 à 11% O2					196.00
NO2	mg / Nm3 à 11% O2					4.00
NOx	mg / Nm3 à 11% O2					304.00
Vitesse débitante (dans la section de mesure)	m / s		5.00			
Débit ramené aux conditions réglementaires sans correction d'O2 ou de CO2	m ³ / h		876.00			

- Les résultats du contrôle réglementaire de l'APAVE de décembre 2016, vous y trouverez la vitesse d'éjection
- Ainsi que les VLE (valeurs limites d'émission) que nous devons respecter.