12.5. • Le livret de chaufferie

Selon le Code de l'Environnement (article R224-29), l'exploitant d'une chaufferie de puissance supérieure à 400 kW tient à jour un livret de chaufferie contenant les informations suivantes :

- l'identification de la chaufferie ;
- les caractéristiques de la chaufferie, des installations de stockage de combustible et des équipements ;
- les conditions générales d'utilisation de la chaufferie ;
- les résultats des contrôles, mesures et vérifications, visa des personnes ayant effectué ces opérations, des consignations des observations faites et des suites données ;
- les incidents d'exploitation avec des fiches d'analyse ;
- les livraisons de combustible ainsi que leurs consommations annuelles ;
- les attestations à chaque livraison précisant l'origine du bois, la granulométrie et la plage de garantie d'hygrométrie ;
- les dates des vérifications des systèmes d'extinction de départ de feu ou de sprincklage ;
- les indications relatives à la mise en place, au remplacement ou à la réparation des appareils de réglage et de contrôle ;
- les indications sur les travaux d'entretien, opérations d'entretien et de ramonage ;
- les indications de toutes les modifications apportées à l'installation ;
- les résultats des contrôles réglementaires ;
- les rapports d'inspection et de contrôle des organismes tiers demandés par la réglementation.